

Требования к предмету закупки: **аккумуляторные батареи 12V/7,2 Ah.**

Согласно паспортным данным, для эффективной работы источников бесперебойного питания, входящих в состав программно-логических комплексов (ПЛК), необходимо оснастить ИБП аккумуляторными батареями следующего типа:

1. номинальное напряжение -12В.;
2. емкость - 7,2Ah.;
3. габариты – 151х65х94;
4. технология – AGM;
5. тип аккумулятора – свинцово – кислотный герметизированный;
6. вывод для подключения: Ножевое F2 (6,35мм.).

Заведующий отделом АСУ ТП



В.А.Лукьянов