

Код по ОКУД _____

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Ю.А.Морозов

2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 26

технического состояния автоматических выключателей

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 30ах от 6 февраля 2019 г. и № 141ах от 16 октября 2019г. в составе:



председатель комиссии:	Заведующий ДО	Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ	Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО	Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий отд. АСУТП	Лукиянов В.А.
	Заведующий ООТиСО	Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР	Бурачевский В.И.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования: трансформаторных подстанций № 1,2,3,4, силовых и осветительных электрощитов венткамер, технического подполья, подвальных и подсобных помещений, электрощитовых стилобата и высотной части здания.

(наименование объекта)

выявлено, что вследствие длительной эксплуатации (с 2006 года) автоматические выключатели имеют, вызванные старением, дефекты корпуса (трещины, оплавления), выгорание клемных соединений, залипание контактных групп, отказ работы теплового расцепителя, электромагнитного расцепителя. Автоматические выключатели ремонту не подлежат, находятся в аварийном состоянии, необходима замена.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

председатель комиссии:	Заведующий ДО		Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ		Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО		Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий отд. АСУТП		Лукиянов В.А.
	Заведующий ООТиСО		Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР		Бурачевский В.И.

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Замена автоматических выключателей:			
	1. Автоматический выключатель однополюсный 32А (407266)	шт	20	
	2. Автоматический выключатель однополюсный 40А (407267)	шт	20	
	3. Автоматический выключатель 3-х полюсный 63А (407297)	шт	20	
	4. Автоматический выключатель 3-х полюсный 40А (407295)	шт	20	
	5. Автоматический выключатель 3-х полюсный 32А (407294)	шт	20	

Составил: вед. инженер-энергетик
(должность)

(подпись)

В.В.Прус
(И.О.Фамилия)

Составлен в 2-х экземплярах:
1-й экз. — в дело № 34-20
2-й экз. — в бухгалтерию библиотеки