

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку:

1. Автоматический выключатель 3п 63А – 20 шт.

автоматический выключатель DX³-Е 3-х фазный 63А, код: 4 072 97 Legrand
или аналог со следующими характеристиками:

- автоматический выключатель 63А;
- номинальное напряжение – 400 В;
- кол-во силовых полюсов – 3;
- класс срабатывания – С;
- номинальная отключающая способность – 6 кА;
- номинальный ток – 63 А;
- номинальная частота – 50 Гц;
- установка на DIN-рейку.

2. Автоматический выключатель 3п 40А – 20 шт.

автоматический выключатель DX³-Е 3-х фазный 40А, код: 4 072 95 Legrand
или аналог со следующими характеристиками:

- автоматический выключатель 40А;
- номинальное напряжение – 400 В;
- кол-во силовых полюсов – 3;
- класс срабатывания – С;
- номинальная отключающая способность – 6 кА;
- номинальный ток – 40 А;
- номинальная частота – 50 Гц;
- установка на DIN-рейку.

3. Автоматический выключатель 3п 32А – 20 шт.

автоматический выключатель DX³-Е 3-х фазный 32А, код: 4 072 94 Legrand
или аналог со следующими характеристиками:


- автоматический выключатель 32А;
- номинальное напряжение – 400 В;
- кол-во силовых полюсов – 3;
- класс срабатывания – С;
- номинальная отключающая способность – 6 кА;
- номинальный ток – 32 А;
- номинальная частота – 50 Гц;
- установка на DIN-рейку.

Ведущий инженер-энергетик ООЭОиЛ



И.Л.Дудкина

Главный инженер



Ю.А.Морозов