

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1. Независимый расцепитель – 5 шт.

- независимый расцепитель DMX 2500 (269 67) для выключения автоматического выключателя (268 05) при подачи управляющего напряжения на их клеммы;
- напряжение 220/250В.

2. Катушка включения – 5 шт.

- катушка включения DMX 2500 (269 63) для дистанционного включения силового автоматического выключателя DMX 2500 (268 05);
- напряжение 220/250В.

Заведующий ООЭОиЛ

Главный инженер

Ю.А.Морозов

Ю.В.Дашкевич