Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора –
директор по экономике, режиму,
эксплуатации здания и ~~оборудования~~
_____С.Б. Касперович
05 04 2021.

**Дефектный акт № 58**

Комиссия в соответствии с приказами от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах в составе:

| | |
|---|---|
| председатель комиссии: главный инженер | Ю.А.Морозов |
| заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ОЗиО | А.М.Сенчук |
| секретарь комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО | И.В.Карапетян |
| члены комиссии: | |
| ведущий инженер отдела ЭЗиО | В.П.Василевский |
| заведующий диспетчерским отделом | Н.Н.Галушко |
| заведующий отделом ОЭОиЛ | Ю.В.Дашкевич |
| инженер отдела ЭЗиО | А.Н. Крышевич |
| ведущий инженер отдела ЭЗиО | Д.М. Хайруллин |
| заведующий отделом ОТиСО | Д.В.Чеботаренко |

составила настоящий акт о том, что в результате обследования технического состояния писсуаров, установленных в служебных и общественных туалетах стилобата, выявлено, что у автоматических клапанов (10 шт.) произошла деформация, появились трещины на корпусе.

Выводы комиссии: клапаны автоматические для писсуаров (10 шт.) ремонту не подлежат, находятся в аварийном состоянии.

| | |
|---|---|
| Председатель комиссии | Ю.А. Морозов |
| Заместитель председателя комиссии | А.М. Сенчук |
| Секретарь комиссии | И.В. Карапетян |
| Члены комиссии: | В.П. Василевский |
| | Н.Н. Галушко |
| | Ю.В.Дашкевич |
| | А.Н. Крышевич |
| | Д.М. Хайруллин |
| | Д.В. Чеботаренко |

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к дефектному акту от «__» _____ 20__г. №____

| № п/п | Виды выполняемых ремонтных работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена клапанов автоматических для писсуаров:<br>1. Клапан автоматический для писсуаров | шт. | 5 | - |

Составил: Ведущий инженер _____ Т.Ю.Медвецкая
(должность) (подпись) (И.О.Фамилия)

«__» _____ 20__г.