


Код по ОКУД | _____ |

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»
 (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –
 директор по экономике, режиму,
 эксплуатации здания и оборудования


 С.Б.Касперович
 «13» 25 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 138

технического состояния вентилятора канального VKS – 1шт.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 30ах от 6 февраля 2019г. и приказом № 141ах от 16 октября 2019г. в составе:



председатель комиссии:	Заведующий ДО	Галушко Н.Н.
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ	Дашкевич Ю.В.
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО	Ажгиревич Е.А.
члены комиссии:	Заведующий ОАСУТП	Лукьянов В.А.
	Заведующий ООТиСО	Чеботаренко Д.В.
	Зам. начальника СбиР	Бурачевский В.И.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования: вентилятора канального прямоугольного VKS 800-500-4L3 – 1шт.

(наименование объекта)

в результате длительной эксплуатации в круглосуточном режиме канального вентилятора, установленного в вентиляционной камере В-98, произошло межвитковое замыкание обмотки статора, разбит передний подшипниковый щит. Вентилятор канальный VKS ремонту не подлежит, к дальнейшей эксплуатации непригоден, необходима замена.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

председатель комиссии:	Заведующий ДО		Н.Н.Галушко
заместитель председателя комиссии:	Заведующий ООЭОиЛ		Ю.В.Дашкевич
секретарь комиссии:	Ведущий инженер ДО		Е.А.Ажгиревич
члены комиссии:	Заведующий ОАСУТП		В.А.Лукьянов
	Заведующий ООТиСО		Д.В.Чеботаренко
	Зам. начальника СбиР		В.И.Бурачевский

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	<u>Замена вентилятора:</u> вентилятор канальный VKS 800-500-4L3	шт.	1	- мощность – 5кВт - габаритные размеры вентиляционной шахты: 800х500мм

Составил: ведущий инженер-энергетик ООО ОиЛ

(должность)


(подпись)

И.Л.Дудкина

(И.О.Фамилия)

Составлен в 2-х экземплярах:

1-й экз. – в дело № 34-20

2-й экз. – в бухгалтерию библиотеки