


Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора –
директор по экономике, режиму,
эксплуатации здания и оборудования

С.Б. Касперович
« 03 02 » 2020г.

Дефектный акт № 10

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер

Морозов Ю.А.

заместитель председателя комиссии:

Сенчук А.М.

заведующий отделом ОЗиО

секретарь комиссии:

ведущий инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений отдела ЭЗиО

Карапетян И.В.

члены комиссии:

ведущий инженер по ремонту оборудования, зданий
и сооружений отдела ЭЗиО

Василевский В.П.

заведующий диспетчерским отделом

Галушко Н.Н.

заведующий отделом ОЭОиЛ

Дашкевич Ю.В.

заместитель заведующего отделом ЭЗиО

Рущкая Н.Г.

ведущий инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений отдела ЭЗиО

Хайруллин Д.М.

заведующий отделом ОТиСО

Чеботаренко Д.В.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования технического состояния кондиционера Daikin системы кондиционирования воздуха К-16', обслуживающего видеоманиторную, выявлено, что в результате длительной эксплуатации произошла утечка хладагента через неплотности в трубопроводах. Акт осмотра оборудования от 29.01.2020 №29012020 ИП Рагулина А.П. прилагается.

Выводы комиссии: кондиционер Daikin системы кондиционирования воздуха К-16' подлежит ремонту.

Председатель комиссии

Ю.А.Морозов

Заместитель председателя комиссии

А.М.Сенчук

Секретарь комиссии

И.В.Карапетян

Члены комиссии:

В.П.Василевский

Н.Н.Галушко

Ю.В.Дашкевич

Н.Г.Рущкая

Д.М.Хайруллин

Д.В.Чеботаренко



Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
дефектному акту от «__» _____ 2020г. №__

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Устранение причин неисправности: 1. Ремонт системы кондиционирования воздуха К-16'	работа	1	-

Составил: Инженер 1 категории
(должность)


(подпись)

Т.А.Александрович
(И.О.Фамилия)

«__» _____ 2020г.